

Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Ф 1 ДП ОИ 03.11

Аттестат аккредитации органа инспекции  
№ RA.RU.710012 от 22.04.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя  
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
Красноармейском филиале  
Осмоловская Т.П.

М.П.

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 433 « 8 » ноября 20 18 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества медицинского блока  
в МБДОУ детский сад № 32 посёлка Голубая Нива муниципального образования Славянский район, используемых  
для осуществления медицинской деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи  
организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:  
сестринское дело в педиатрии

по адресу: 353598, Россия, Краснодарский край, Славянский район, посёлок Голубая Нива, улица Северная, 1  
литер А этаж 1 помещения №№ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

**1. Основание:** заявление № 3438/545/ОИ от 22.10.18 г.

**2. Заявитель:** МБДОУ детский сад № 32 посёлка Голубая Нива муниципального образования  
Славянский район, в лице заведующего Чилочи Т.А.

**ИНН** 2349011103 **ОГРН** 1022304650609

**Юридический адрес:** 353598, Россия, Краснодарский край, Славянский район, посёлок Голубая  
Нива, улица Северная, 1.

**Фактический адрес:** 353598, Россия, Краснодарский край, Славянский район, посёлок Голубая  
Нива, улица Северная, 1.

**3. Разработчик:** нет.

**4. Цель экспертизы:**

соответствие государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим  
нормативам:

- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям,  
осуществляющим медицинскую деятельность» утв. Постановлением Главного государственного  
санитарного врача РФ от 18.05.2010 г. № 58;

- СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими  
отходами»;

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и  
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

**5. Перечень рассмотренных материалов:**

- устав МБДОУ детский сад № 32;

- свидетельство о государственной регистрации права на здание детского сада 23-АК 588482;

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 23  
№ 008173627;

- свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее

Продолжение:  
Страницы № 2,3,4.

103 121

Красноармейский филиал  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
353800 ст. Полтавская, ул. Карла Маркса, 133,  
тел./факс (861-65) 4-09-83, e-mail polsess@mail.kuban.ru

нахождения серия 23 № 008173142;

- копия технического паспорта на здание детского сада с медицинским блоком;
- договор № 4444 от 11.09.18 г. с ООО «Ртутная безопасность» на утилизацию отходов;
- контракт № 76/11 от 01.07.2018 г. с ООО «Чистый город» по сбору, транспортированию и передаче для размещения и обеззараживания твердых коммунальных отходов на специализированном полигоне;
- муниципальный контракт № 20 от 29.12.17 г. на оказание услуг по проведению дератизационных работ;
- протокол измерения метеорологических факторов № 19906 от 31.10.18 г., протокол измерения освещения № 19205 от 31.10.18 г., протокол исследования питьевой воды № 19875 от 29.10.18 г., выполненные аккредитованной испытательной лабораторией Красноармейского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае, аттестат аккредитации RA.RU.21ПК63 выдан 18.09.2015 г.

#### **6. Санитарно-эпидемиологическая оценка:**

Медицинский блок в МБДОУ детский сад № 32 посёлок Голубая Нива муниципального образования Славянский район расположен в здании детского сада по адресу: 353598, Россия, Краснодарский край, Славянский район, посёлок Голубая Нива, улица Северная, 1.

Детский сад намеревается осуществлять медицинскую деятельность:

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринское дело в педиатрии.

Детский сад построен по типовому проекту, сдан в эксплуатацию в 1985 г. Размещен детский сад в зоне жилой застройки пос. Голубая Нива. Прилегающая территория благоустроена, озеленена, ограждена, с твердым покрытием, установлены урны для сбора мусора. Земельный участок в ночное и вечернее время освещается. Вход в медицинский кабинет организован из коридора и с улицы. Помещения медицинского назначения для обслуживания детей размещены единым блоком на первом этаже Литер А. В состав медицинского блока входит:

- медицинский кабинет (помещение по техническому паспорту № 10), площадью 9,2 кв.м;
- палата изолятора (помещение по техническому паспорту № 11), площадью 5,7 кв.м;
- палата изолятора (помещение по техническому паспорту № 12), площадью 5,6 кв.м;
- 2 коридора (помещение по техническому паспорту № 13, № 14), площадью 8,2 и 1,8 кв.м;
- процедурная (помещение по техническому паспорту № 15), площадью 4,7 кв.м;
- санитарный узел (помещение по техническому паспорту № 16), площадью 2,6 кв.м.

**Водоснабжение:** централизованное холодное. Горячее водоснабжение автономное от водонагревателей. Горячая и холодная вода через смеситель подведена к установленным умывальным раковинам во всех помещениях медицинского блока. Показатели питьевой воды по микробиологическим и органолептическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», протокол № 19875 от 29.10.18 г., выполненный аккредитованной испытательной лабораторией Красноармейского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае, аттестат аккредитации RA.RU.21ПК63 выдан 18.09.2015 г.

**Канализование:** централизованное. Внутренние и наружные сети канализации в исправном состоянии.

**Освещение:** естественное, через оконные проемы и искусственное – светодиодные лампы в защитных плафонах, состояние рабочее, плафоны чистые. Проведенные замеры освещения соответствуют требованиям санитарных правил, протокол № 19205 от 31.10.18 г.,

Красноармейский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»

выполненный аккредитованной испытательной лабораторией Красноармейского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае, аттестат аккредитации RA.RU.21ПК63 выдан 18.09.2015 г.

Утилизация отработанных люминесцентных ламп осуществляется в установленном порядке по договору № 4444 от 11.09.18 г. с ООО «Ртутная безопасность».

**Отопление:** централизованное, приборы отопления окрашены, содержатся в чистоте. Контроль температурного режима в помещениях осуществляется с помощью термометров. Параметры микроклимата соответствуют требованиям санитарных правил, протокол замеров № 19906 от 31.10.18 г., выполненный аккредитованной испытательной лабораторией Красноармейского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае, аттестат аккредитации RA.RU.21ПК63 выдан 18.09.2015 г.

**Вентиляция:** естественная (через оконные проемы). Оконные блоки металлопластиковые, открываются в двух направлениях с системой фиксации.

**Внутренняя отделка помещений:** выполнена из материалов в соответствии с функциональным назначением помещений, устойчивых к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. Для отделки стен в изоляторах, процедурном кабинете, санитарном узле использована на высоту 1,7 м керамическая плитка, выше и потолок окрашены стойкой вододисперсионной краской. В медицинском кабинете стены до потолка окрашены краской, потолок - вододисперсионной краской. Пол с плиточным покрытием, паркетный ламинат, в коридоре – линолеум. Рабочая поверхность стен возле умывальных раковин облицована керамической плиткой. Поверхности стен, потолков, пола во всех используемых помещениях гладкие, без дефектов. Санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное.

Медицинский кабинет оснащен медицинским инвентарем и медицинским оборудованием удовлетворительно.

В медицинском кабинете установлены: письменный стол, 2 стула, 2 шкафа для медицинской документации.

В палате изолятора: по одной кровати, столик медицинский, тумбочки.

В процедурном кабинете: холодильник, медицинский столик, шкаф.

В санитарном узле установлен унитаз, душевой поддон.

Для обеззараживания воздуха используется бактерицидный облучатель ОБПе-450.

Медицинский блок оснащен следующим медицинским оборудованием: весы медицинские, ростмер медицинский, измеритель артериального давления, стетофонендоскоп, динамометр кистевой, динамометр медицинский электронный ДМЭР-120, плантограф, аппарат Ротта, носилки, травматологические укладки, ширма медицинская, 3 медицинских столика, спирометр, носилки.

Имеется набор медикаментов для оказания первой медицинской помощи, аптечка анти – ВИЧ, биксы, пинцет, корцанг, ножницы, пузырь для льда, грелка медицинская, лоток медицинский, шприцы одноразовые, оправа универсальная для определения остроты зрения.

Для дезинфекции поверхностей и обработки использованных материалов имеются растворы "Самаровка", «Дезитабс», для дезинфекции кожных покровов - гель «Альбасофт». Емкости с рабочими растворами дезинфицирующих средств маркированы по назначению, с крышками.

Сбор, дезинфекция, утилизация медицинских отходов организована в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», а именно: для временного хранения биологических отходов, мусора имеются емкости с крышками, промаркированные согласно классу опасности; сбор отходов класса «А» (ТБО) организован в емкость, с одноразовыми

Красноармейский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»

полиэтиленовыми пакетами с последующим вывозом по договору с ООО «Чистый город» (контракт № 76/11 от 01.07.2018 г.).

Медицинские отходы класса «Б» собираются в емкость с одноразовыми пакетами желтого цвета с плотно прилегающими крышками, после обеззараживания (дезинфекции) вывозятся специализированным транспортом.

Санитарной одеждой, средствами личной гигиены медицинский работник детского сада обеспечен в достаточном количестве. Хранение личной и санитарной одежды разграничено.

Уборочный инвентарь для проведения влажной уборки в помещениях маркирован, раздельный, хранение организовано. Имеются условия для соблюдения правил личной гигиены.

**7. Вывод:** здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество медицинского блока в МБДОУ детский сад № 32 посёлка Голубая Нива муниципального образования Славянский район, используемые для осуществления медицинской деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринское дело в педиатрии по адресу: 353598, Россия, Краснодарский край, Славянский район, посёлок Голубая Нива, улица Северная, 1 литер А этаж 1 помещения №№ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

**соответствуют** государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам:

- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 г. № 58;

- СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»;

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Врач по общей гигиене

Л.Ю. Шелудько

Красноармейский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»