

Приложение № 8
к Административному регламенту (п. 20)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

г. Краснодар ул. Дзержинского 95/1 т. (861) 225-34-04

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Славянского района

г. Славянск-на-Кубани ул. Победы, 322 т. (86146) 4-03-72

Акт № _____
обследования

«19» октября 20 18 года

г. Славянск-на-Кубани

(город, село, поселок)

14 ч. 30 мин.

Ст. дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической

(фамилия, имя, отчество государственного(-ых) инспектора(-ов) проводившего(-их)

работы Славянского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому

обследованию)

краю лейтенантом вн. службы Лакиза Евгением Валерьевичем.

В период с 10 ч. 00 мин. «19» октября 20 18 г. по 12 ч. 00 мин.

«19» октября 20 18 г. проведено обследование документов, объекта заявителя

на территории, в зданиях и сооружениях МБДОУ д/с № 32 посёлка Голубая Нива

наименование объекта юридического лица,

муниципального образования Славянский район

или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного (-ых) по адресу:

Краснодарский край, Славянский район, пос. Голубая Нива, ул. Северная, 1.

при обследовании совместно с Заведующая МБДОУ д/с № 32 Чилочи Т.А.

(Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении

обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание 3 СО, класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1. Здание двухэтажное. Отопление централизованное, электропроводка в соответствии с ПУЭ. Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения людей о пожаре. Кровля шифер по деревянной обрешетке. Имеется внутреннее противопожарное водоснабжение - пожарные краны.

2) в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
1.	Отсутствуют датчики АПС в отсеке полотка ограниченном строительными конструкциями выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м.	СП 5.13130.2009 п. 13.3.8;
2	Допускается открывание дверей наружу, в помещениях 1-го этажа, что уменьшает нормативную ширину эвакуационного пути (по факту 0,8).	СНиП 2.01.02-85* п. 4.6;
3	Допускается хранение под лестничным маршем, соединяющий первый и второй этаж здания, горючих материалов.	ППР в РФ № 390 от 25.04.2012 п. 23 (к)
4	Руководителем объекта не обеспечено в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ, проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и плановому-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);	ППР в РФ № 390 от 25.04.2012 п. 63
5	Отсутствуют датчики АПС в помещении второго этажа (Кубан-	НПБ 110-03 п.4

	ская хата)	
6	Установлены не противопожарные двери в дверном проеме стены, отделяющей помещение склада от центрального коридора, в здании детского сада.	СНиП 21-01-97 п.5.14, п.5.21, п.7.4, п.7.18.

С Актом обследования ознакомлен:

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)
 «19» октября 2018 г.


 (подпись)

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))


 (подпись)

Вывод по результатам обследования:

Не соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности
 «19» октября 2018 г.

Обследование проводил:

Ст. дознаватель ОНД и ПР Лакиза Е.В.
 (должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«19» октября 2018 г.

